



РОСТВАРДИЯ

**ОТДЕЛ ВНЕВЕДОМСТВЕННОЙ ОХРАНЫ
ПО ТЕМРЮКСКОМУ РАЙОНУ**
- филиал федерального государственного
казенного учреждения
«Управление вневедомственной охраны войск
национальной гвардии Российской Федерации
по Краснодарскому краю»

Ул. Р. Люксембурга, 6, г. Темрюк, 353500
тел. 8(86148) 5-11-50, тел./факс. 8(86148) 6-02-51

от «10» мая 2023г. № 42634/4-424

И.О. Прокурора
Темрюкского района
Советнику юстиции

А.А. Кулинич.

Уважаемый Андрей Александрович!

Сообщаю Вам, что в соответствии с письмом прокуратуры Темрюкского района от 04.05.2023г. №21-03/951-23-20010046 сотрудниками ОВО по Темрюкскому району совместно с заместителем директора МКУ ЦУМТБО Гореловой Е.В. 11.05.2023г. был осуществлен мониторинг антитеррористической защищенности объектов образования расположенных на территории МО Темрюкский район. В ходе данных мероприятий выявлены следующие недостатки в антитеррористической защищенности объектов образования расположенных на территории Темрюкского района.

МБДОУ ДС ЦРР №33 расположенный по адресу: Темрюкский район ст. Тамань ул. Ленина 33

1. Не выполнено требование п. «д» ст. 24 Постановления Правительства РФ от 02 августа 2019г. №1006. Необходимо оборудовать объект системой оповещения и управления эвакуацией либо автономной системой (средством) экстренного оповещения работников обучающихся и иных лиц, находящихся на объекте (территории), о потенциальной угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайной ситуации.

2. Не выполнено требование п. «а» ст. 19 Постановления Правительства РФ от 2 августа 2019г. № 1006. Имеются недостатки в ограждении, что способствует беспрепятственному проходу на территорию учреждения посторонних лиц.

МБДОУ ДС №35 расположенный по адресу: Темрюкский район ст. Тамань ул. Гоголя 56

1. Не выполнено требование п. «д» ст. 24 Постановления Правительства РФ от 02 августа 2019г. №1006. Необходимо оборудовать объект системой оповещения и управления эвакуацией либо автономной системой (средством) экстренного оповещения работников обучающихся и иных лиц, находящихся на объекте (территории), о потенциальной угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайной ситуации.

МБДОУ ДС КВ №36 расположенный по адресу: Темрюкский район ст. Тамань ул. Карла Маркса 171

1. Не выполнено требование п. «д» ст. 24 Постановления Правительства РФ от 02 августа 2019г. №1006. Необходимо оборудовать объект системой оповещения и управления эвакуацией либо автономной системой (средством) экстренного оповещения работников обучающихся и иных лиц, находящихся на объекте (территории), о потенциальной угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайной ситуации.

2. Не выполнено требование п. «а» ст. 19 Постановления Правительства РФ от 2 августа 2019 г. № 1006. Имеются недостатки в ограждении, что способствует беспрепятственному проходу на территорию учреждения посторонних лиц.

МБДОУ ДС №38 расположенный по адресу: Темрюкский район п. Сенной ул. Мира 78

1. Не выполнено требование п. «д» ст. 24 Постановления Правительства РФ от 02 августа 2019г. №1006. Необходимо оборудовать объект системой оповещения и управления эвакуацией либо автономной системой (средством) экстренного оповещения работников обучающихся и иных лиц, находящихся на объекте (территории), о потенциальной угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайной ситуации.

МБДОУ ДС №39 расположенный по адресу: Темрюкский район п. Сенной ул. Кулакова 31

1. Не выполнено требование п. «д» ст. 24 Постановления Правительства РФ от 02 августа 2019г. №1006. Необходимо оборудовать объект системой оповещения и управления эвакуацией либо автономной системой (средством) экстренного оповещения работников обучающихся и иных лиц, находящихся на объекте (территории), о потенциальной угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайной ситуации.

4. Не выполнено требование п. «а» ст. 19 Постановления Правительства РФ от 2 августа 2019 г. № 1006. Имеются недостатки в ограждении, что способствует беспрепятственному проходу на территорию учреждения посторонних лиц.

Направляю в ваш адрес для принятия мер прокурорского реагирования в целях устранения выявленных недостатков.

Начальник ОВО по Темрюкскому району –
филиала ФГКУ «УВО ВНГ России»
по Краснодарскому краю
полковник полиции



А.В. Ткалич

Исполнитель: Е.Л. Пузанов
Тел: 8(988)1374076

