

ПРЕДПИСАНИЕ № 43п-27-2019

Об устранении выявленных нарушений санитарно-эпидемиологических требований

От 05.04.2019.

Краснодарский край, Темрюкский район,
п. Сенной, ул. Кулакова, 31

Специалист-эксперт территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Краснодарскому краю в Темрюкском районе Авдеева С.В., рассмотрев материалы проверки

(должность, ФИО лица, вынесшего предписание)

на основании распоряжения № 59р-27-2019 от 05.03.2019 муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детский сад № 39 муниципального образования Темрюкский район

выявлены нарушения санитарно-эпидемиологических требований:

1. Ст. 28 Федерального закона №52-ФЗ от 30.03.1999г. «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» (далее №52-ФЗ), п. 3.21 СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций» (далее СанПиН 2.4.1.3049-13) дорожки к хозяйственным постройкам покрыты асфальтом, местами асфальт разрушен имеются глубокие ямы и трещины.
2. Ст. 28 Федерального закона №52-ФЗ, п.п. 5.2, 17.1, 17.6 СанПиН 2.4.1.3049-13 на пищеблоке стены облицованы кафельной плиткой, местами плитка расколота, имеются глубокие трещины, что не позволяет качественно проводить уборку влажным способом и дезинфекцию.
3. Ст. 28 Федерального закона №52-ФЗ, п.п. 5.5, 17.1, 17.6 СанПиН 2.4.1.3049-13 на пищеблоке пол выполнен керамической плиткой, местами плитка расколота; в спальне и раздевальной второй группы раннего возраста, в раздевальной средней группы пол деревянный с глубокими щелями; в прачечной, в раздевальных старшей и подготовительной групп, в спальне подготовительной группы, что не позволяет качественно проводить уборку влажным способом и дезинфекцию.
4. Ст. 28 Федерального закона №52-ФЗ, п. 4.35 СанПиН 2.4.1.3049-13 в детском саду организована прачечная, где не соблюдаются поточность технологических процессов, приемка грязного белья и выдача чистого осуществляется в одни двери.
5. Ст. 28 Федерального закона №52-ФЗ, п. 9.4 СанПиН 2.4.1.3049-13 на пищеблоке в моечной раковина для рук не обеспечена подводкой горячей воды.
6. Ст. 28 Федерального закона №52-ФЗ, п.п. 19.4, 19.5 СанПиН 2.4.1.3049-13 на пищеблоке допущено совместное хранение спецодежды и личных вещей.
7. Ст. 28 Федерального закона №52-ФЗ, п. 18.2.5 СанПиН 2.4.1.3049-13 в детском саду в целях профилактики паразитозов не проводится лабораторный контроль методом отбора смывов с объектов внешней среды на паразитологические показатели.
8. Ст. 28 Федерального закона №52-ФЗ, п. 14.5 СанПиН 2.4.1.3049-13 в подготовительной группе не все дети обеспечены индивидуальными ячейками для верхней одежды и головных уборов, по списочному составу количество детей (27 детей) больше, чем количество индивидуальных ячеек для одежды (25 шкафчиков).

в соответствии с частью 2 статьи 50 Федерального закона «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» № 52-ФЗ от 30.03.1999 г.

Предписываю:

1. Устранить нарушения санитарно-эпидемиологических требований:

1.1. Ст. 28 Федерального закона №52-ФЗ от 30.03.1999г. «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п.п. 3.21, 5.2, 17.1, 17.6, 5.5, 4.35, 9.4, 19.4, 19.5, 18.2.5, 14.5 СанПиН

..1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций».

Срок до 15.07.2019.

2. Документы, подтверждающие выполнение настоящего предписания представить в Территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Краснодарскому краю в Темрюкском районе в срок до 15.07.2019 по адресу : г. Темрюк, ул. Р. Люксембург, 21 "а" .

В случае невыполнения предписания в указанные сроки к Вам будут применены меры административного взыскания в соответствии со ст. 19.5 КоАП РФ.

Ответственным за выполнение предписания является: Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 39 муниципального образования Темрюкский район, заведующий Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детский сад № 39 муниципального образования Темрюкский район.

Предписание может быть обжаловано в порядке, установленном действующим законодательством.

Специалист-эксперт территориального отдела
Управления Роспотребнадзора
по Краснодарскому краю
в Темрюкском районе



С.В. Авдеева

Предписание получил



Салихова Ольга Ивановна
(подпись, ФИО)

05.04.2019
(дата)